

Narva Soojusvõrgu võrguvee kvalitatiivse reguleerimise temperatuurigraafik

Välisõhu temperatuur °C	Soojusmagistraali pealevoolu temperatuur T ₁ °C	Soojusmagistraali tagasivoolu temperatuur (mitte rohkem kui) T ₂ °C
10	70	46
9	70	46
8	70	46
7	70	45
6	70	45
5	70	44
4	70	44
3	70	43
2	74	44
1	78	45
0	80	45
-1	82	46
-2	84	46
-3	86	47
-4	88	48
-5	90	49
-6	93	50
-7	96	51
-8	98	52
-9	101	53
-10	104	54
-11	107	55
-12	110	56
-13	113	57
-14	116	57
-15	117	57
-16	118	57
-17	119	56
-18	120	56
-19	120	56
-20	120	56
-21	120	55
-22	120	55
-23	120	55
-24	120	55
-25	120	55

Märkused:

Temperatuurigraafik on toodud soojusallikatest väljumisel Balti EJ Enefit Power AS.

Sõltuvalt tarbija kaugusest soojusallikast võib see erineda soojusvõrguvee jahtumise võrra.